

KAISER - Elektriske installasjoner i brannvegger opp til B90.

Veggboks HWD 90.

Den nye veggboxen for brannvegger.

- For brannvegger fra B30-B90
- Ingen behov for ytterligere innkassing i veggen
- Tillater montering av en tilsvarende installasjon på motsatt side av veggen
- Muligheter for montering av flere bokser ved siden av hverandre


Dersom en brann skulle oppstå, vil det integrerte brannhemmende middelet umiddelbart reagere. Materialet vil svulle og fungere som en sikker tetning av installasjonsåpningen i brannveggen. Selv om det skulle være installert en tilsvarende boks på motsatt side av veggen, og uten noen form for ekstra forsterkninger i veggen, vil B90-veggen opprettholde sine strukturelle egenskaper.



HWD 90 enkel veggbox - dyp

HWD 90 enkel veggbox

I henhold til DIN
4102-2 standarden



www.stork.no

For ytterligere informasjon om KAISER-produkter se våre nettsider, eller kontakt oss direkte på telefon +47 67 17 64 00 evt e-post stork@stork.no

STORK
ELEKTRO & AUTOMASJON



Veggboks HWD 90.

Den nye veggboksen for brannvegger.

Den nye veggboksen for brannvegger opp til B90 forsegler installasjonsåpningen umiddelbart ved en eventuell brann. Den innvendige dimensjonen er i henhold til DIN 49073 standardens avsnitt 1, og passer derfor til alle installasjoner, som brytere, stikk og dimmere.



HWD 90 enkelboks, med installasjonsdybde på 44 mm, tillater også at det gjøres en tilsvarende installasjon på motsatt side av veggen uten ytterligere sikring - ved en veggtykkelse på 100 mm. Versjonen med installasjonsdybde på 54,5 mm kan også sammenkobles.



De nye brannveggboksene fra KAISER installeres like raskt og enkelt som ordinære veggbokser.

Kun hulldiametere er endret til 74 mm. KAISER har egnede hulltakere i sitt sortiment.

Hulltagningen for kabelroutingen gjøres enkelt og presist med universal-hulltakeren fra KAISER.

For kabelinngang på 3 x 1,5² benyttes hulltaker med Ø 8,5. For 5 x 1,5² og 3 x 2,5², benytt Ø 9,5.

Enkelboksene kan lett kombineres. Etter at hulltagningen (74 mm) er utført med standard avstand (71 mm), må det avmerkede området på kappen fjernes for å oppnå korrekt størrelse.

Fullisolert gjennomkabling mellom de dype enkelboksene gjøres lett med det medfølgende koblingsstykket.

For kabling mellom boksene benyttes standard kabel

HDW 90 enkel veggboks Elnr. 1204750

- Hulldiameter Ø 74 mm
- Dybde 44 mm
- For paneltykkelse 7-35 mm
- Avstand mellom monteringskruser 60mm
- Maks 2 kabelinng. hver, 3x1,5² evt 5x1,5² / 3x2,5²
- Sikkerhetsklasse IP 30
- DIN VDE 0606, DIN EN 60670, DIN 49073
- Halogenfri



HDW 90 enkel veggboks - dyp Elnr. 1204751

- Hulldiameter Ø 74 mm
- Dybde 54,5 mm
- For paneltykkelse 7-35 mm
- Avstand mellom monteringskruser 60mm
- Maks 4 kabelinng. hver, 3x1,5² evt 5x1,5² / 3x2,5²
- Fullisolert gjennomkabling mellom flere bokser
- 5 koblingsstk. medf. for sammenkobl. av 10 bokser
- Sikkerhetsklasse IP 30
- DIN VDE 0606, DIN EN 60670, DIN 49073
- Halogenfri



STORK AS

Brynsveien 100
Tel.: +47 67 17 64 00 Fax: +47 67 17 64 01
www.stork.no stork@stork.no

STORK
ELEKTRO & AUTOMASJON