


## HAUGE AVI 332-2 IP44



"HAUGE apparatinntak for vegg 32A, 3P+J, 2h, >50V 300-500Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.  
Kapslingsmateriale: Polyamid. Innsatsmateriale: Polyamid.  
Kabelinnføring ovenfra, leveres med membrannippel.. Knock-out Ø29 i bunn. Når apparatinntaket ikke er i bruk kan det beskyttes/tettes med beskyttelseshette GP 232/332, el.nr. 15 640 83"

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Søkenavn           | HAUGE AVI 332-2 IP44 |
| IP                 | IP44                 |
| Elnummer           | 1542417              |
| Varebetegnelse     | HAUGE AVI 332-2 IP44 |
| ABB Identnummer    | 1SEH320544R2417      |
| Ampere             | 32                   |
| Volt               | >50V 300-500Hz       |
| MinFr              | 300                  |
| MaxFr              | 500                  |
| Tiltrekningsmoment | 1,2Nm                |
| Passertilkl        | 0                    |
| Kabelstørrelse     | CU 2,5 - 10          |
| Poler              | 3P+J                 |
| Poltall            | 4                    |
| Forkabeld          | 0                    |
| Produkthøyde i mm  | 153                  |
| Produktbredde i mm | 85                   |
| Produktlengde i mm | 94                   |
| Produktvekt i gram | 270                  |
| Forpakkingshøyde   | 0                    |
| Forpakkingsbredde  | 0                    |
| Forpakkingslengde  | 0                    |
| Forpakkingsvekt    | 0                    |



Alle mål i millimeter.

| Type    | B  | C   | C1 | Dmax | E1 | F   | H   |
|---------|----|-----|----|------|----|-----|-----|
| AVI 216 | 66 | 75  | 54 | 18   | 72 | 5.5 | 110 |
| AVI 316 | 79 | 91  | 67 | 18   | 78 | 5.5 | 124 |
| AVI 416 | 79 | 91  | 67 | 18   | 81 | 5.5 | 125 |
| AVI 232 | 85 | 111 | 72 | 22   | 94 | 5.5 | 153 |
| AVI 332 | 85 | 111 | 72 | 22   | 94 | 5.5 | 153 |
| AVI 432 | 85 | 111 | 72 | 22   | 96 | 5.5 | 154 |



**Ordretelefon: 815 20 915**

Ordretelefon:  
Telefon sentralbord:  
Telefaks:  
E-post:

815 20 915  
03500  
55 92 61 50  
post@philiphauge.no

Postadresse:

Krokatjønnveien 11c  
5147 Fyllingsdalen

Besøksadresse:

Krokatjønnveien 11a  
5147 Fyllingsdalen

**Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.**