

FDV dokumentasjon

	Kabelinntaksskap , stål, varmgalvanisert				
	Varetekst: XLPU-tomt med montasjeplate uten fundament, grå XLPU-F-tomt med montasjeplate og fundament, grå XLPU-tomt med montasjeplate uten fundament, galv XLPU-F-tomt med montasjeplate og fundament, galv XLPU-F-komplett m/160 XLP, grå XLPU-F-komplett m/160 XLP, grå XLPU-F-m/motasjeplate og DIN skinne, grå XLPU-F-komplett m/160 XLP, grå	ABB Art.Nr: 1SEP101990R0001 1SEP101991R0001 1SEP102192R0001 1SEP102193R0001 1SEP102004R0014 1SEP102076R0001 1SEP101991R0002 1SEP102076R0002	El.nr: 17 109 05 17 109 06 17 109 08 17 109 09 17 109 23 17 109 45 17 109 49 17 109 27		
Forvaltning	Kabelfordelingsskapene er produsert i samsvar med EN 60439-5 ed.1.1 (1998), Arctic Climate test ifølge EN60439-5 ed1.1 §8.2.92.2. (1998)+REN blad 9111-9104				
Drift	Renhold	Ingen krav til periodisk renhold			
	Energiforbruk	Ikke relevant			
	Henvisninger	Teknisk katalog: 70649-500-05.2009			
Vedlikehold	Rutiner	Inspeksjon hvert 5 år			
	Levetid	Avhengig av plassering og korrosjonsforhold på montasjestedet			
	Annet	Reservedeler / tilbehør kan skaffes.			
Generelt					
Produsent	Navn	Adresse	Tlf.	Faks	E-post
	ABB AS	Postboks 100 3701 Skien	03500	35 58 28 00	kabelskap @no.abb.com