

ELIT AS

Tilbehør for måleinstrument - EC001195

ELIT ISOL-4, 4x magnetspisser**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Måleledning fra isolasjonstester eller installasjonstester passer inn i sylindren som samler de fire lederne. De fire (tre på IT nett) kobles til fasene og N, andre terminal fra tester kobles til jord som normal. Dermed kan hele installasjonen måles ved en test.

El.nummer: 80 000 21
Art.nummer: 1120810
GTIN nummer: 7070811204778
Dimensjon: 200 x 40 x 40mm
Materialet: Silikon

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger: Ingen

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen

ELIT AS

HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Tilbehør for måleinstrument - EC001195

ELIT ISOL-4, 4x magnetspisser

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP20

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	HELLENVEGEN 9
Postnr. og poststed	2022 GJERDRUM
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no