

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT MPI-530 med nettanalyse**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Komplett inkl jordplatemåler.

ELIT MPI-530 er et av markedets mest komplette installasjonstestere. Det inneholder alle funksjoner en trenger og alle en ønsker seg. Med muligheten til å logge strømmer, spenninger, effekter osv. utgjør dette instrumentet en forskjell i din hverdag med hensyn til feilsøking og dokumentasjon.

Instrumentet er laget i henhold til kategorien CAT IV 300V og innehar en høy tetthetsklasse på hele IP 54. Dette gjør det mulig å bruke instrumentet i alle anlegg og også der det kan bli utsatt for regn og smuss som ved for eksempel jordplatemåling.

Instrumentet har minne for dokumentasjon og innebygget Blåtann funksjon. Forskjellige adaptere kan kobles til som strømtenger, lekkasjestrømtenger, luxadaptere osv.

Instrumentet har en NiMH oppladbar batteripakke med stor kapasitet og kan også lades i bil.

Den store forskjellen ligger i teknikken der dette instrumentet har veldig høy nøyaktighet. Det har også mulighet til å måle kortslutningsstrømmer i henhold til EN61557-3 fra hele 0.13Ohm og oppover. Dette gjør det mulig å benytte instrumentet der en er veldig nær forsyningstrafo eller på en del industrianlegg også.

Instrumentet er på Norsk og en får utrolig mye instrument for pengene.

El.nummer: 8001147
Art.nummer: 101 500 05
GTIN nummer: 7070810004522
Dimensjon: 285 x 240 x 80mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Dobbelstøpt
Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT MPI-530 med nettanalyse**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP54

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT MPI-530 med nettanalyse

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no