

ELIT AS

Isolasjonstester - EC000499

ELIT MIC-10, IP67, multimeter

**1. PRODUKTBEKRIVELSE**

Isolasjonsmåler med kontinuitet, kapasitans og spenningsmåling IP67 og CAT IV 600V.

- Valgbar testspenning: 50,100,250,500 eller 1000V
- Kontinuerlig angivelse av den målte isolasjonsmotstandsverdien.
- automatisk utladning av kapasitansen til det målte objektet etter endt måling
- Akustisk signalisering med 5 sek intervaller for å legge til rette for å registrere tidsforløp
- indikasjon på faktiske målespenning under måling- beskyttelse mot målinger av strømførende objekter
- tre-leder måling
- måling av kapasitans under motstandsmåling
- Måling av beskyttelsestilkobling og potensialutligning, kontinuitet; med strøm mindre enn 200mA i henhold til EN 61557-4 standard, toveis flyt av strøm

**El.nummer:** 8001103  
**Art.nummer:** 101 700 02  
**GTIN nummer:** 7070810005253  
**Dimensjon:** 100 x 220 x 60mm  
**Materialet:** Støpt plastmateriale  
**Overflatebehandling:** Dobbeltstøpt  
**Øvrige opplysninger:** Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

Isolasjonstester - EC000499

ELIT MIC-10, IP67, multimeter

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

**Ettersyn/kontroll**

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Årlig kontroll anbefales.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

**Garanti og vilkår**

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

**Fuktbestandighet**

IP67

**Renholdsvennlighet**

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

**Øvrige opplysninger**

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

elit.no

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Isolasjonstester - EC000499

ELIT MIC-10, IP67, multimeter

**4. TEKNISK SERVICE**

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | ELIT AS                                                          |
| <b>Postadresse</b>         | Ulvedalsvegen 2                                                  |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 2030 Nannestad                                                   |
| <b>Telefon</b>             | TLF: 63 93 88 80                                                 |
| <b>E-post</b>              | E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>                     |

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)