

ELIT AS

Jordingstester - EC002078

ELIT MRU-120, IP54 og 200mA**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Dette er en jordplatemåler beregnet til bruk på alle typer jordingsanlegg. Instrumentet har innebygget funksjoner som dekker alle relevante målemetoder inklusive kontinuitet og Wenner's.

Instrumentet er bygget i en solid kapsling med IP54 og innehar den høyeste sikkerhetsklassen CAT IV i henhold til EN61010-1.

For enkel dokumentasjon har instrumentet innebygget et lagringsminne på 10 banker av 99 lagringer (990 lagringsplasser). For kommunikasjon til PC benyttes enten USB tilkobling eller en trådløs adapter (opsjon). Innstillinger for maksimal testspenning på 25V og 50V i frekvensområdet 50Hz og 60Hz kan enkelt stilles inn i menyoppsettet.

Instrumentet gir klar beskjed hvis jordingsanlegget inneholder forstyrrende spenninger eller strømmer som kan påvirke måleresultatet, og kan måle selv om den forstyrrende spenningen skulle komme opp i 40V.

Dette er en jordplate/jordmotstandsmåler som er beregnet for de som mener at nøyaktig og sikker måling parameterne er viktig.

El.nummer: 8001100
Art.nummer: 101 900 02
GTIN nummer: 7070810008797
Dimensjon: 288 x 223 x 75 mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Dobbelstøpt
Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Jordingstester - EC002078

ELIT MRU-120, IP54 og 200mA

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP54

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Jordingstester - EC002078

ELIT MRU-120, IP54 og 200mA

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no