

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT MZC-310S**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

ELIT MZC-310S er et profesjonelt bærbart måleinstrument for testing av elektriske installasjoners kortslutningsnivå. Instrumentet benyttes av personell som stiller høye krav til målenøyaktighet og som har kortslutningsverdier som overgår måleområde til vanlige installasjonstestere som maks kan måle ca. 2kA/3,5kA. Dette instrumentet klarer i henhold til normen å måle kortslutningsverdier fra 1,5A til 32kA-230V/56kA-400V. Displayvisning helt opp til 400kA.

Instrumentet måler kortslutningsnivå L-PE, L-N og L-L, sløyfeimpedans og potensiell kortslutningsstrøm i alle nettsystemer. Målinger kan gjøres enten med lavt teststrøm (opp til 42A) med to-polet metode eller med høy teststrøm (opp til 280A) med 4-polet metode. Dette gjør det mulig å få målinger med høy nøyaktighet og oppløsning i alle situasjoner.

Resultatene kan lagres i det interne minne og sende til en PC for videre behandling, lagring og rapport.

El.nummer: 8001116
Art.nummer: 101 500 17
GTIN nummer: 7070810000180
Dimensjon: 295 x 222 x 95mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Ingen
Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT MZC-310S

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP20

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT MZC-310S**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no