

## Temperaturføler for nedstøp, ETF-144/99

<b>Art.nr</b>	OJ2071
<b>El.nr</b>	5491394
<b>GTIN</b>	5703866101069



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

Gulvføleren bør ligge i et installasjonsrør som støpes ned i gulvet. Dette røret skal tettes i enden og legges så høyt som mulig i støpen. Følerkabelen kan forlenges inntil 50m med sterkstrømskabel og kan legges i samme rør som andre kabler. Dog må ikke følerkabelen legges parallelt med kabler som fører store strømmer, da dette kan indusere uønskede signaler. Det skal ikke benyttes skjermet kabel. Microtemp termostaten har innebygget feilkretsløp som bryter varmen ved følerfeil.

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Microtemp
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	500 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	30 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	50 mm
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	100 g
<b>Produsent:</b>	OJ Electronics A/S
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Type tilbehør/reservedel:</b>	Temperaturføler
<b>Tilbehør:</b>	Ja
<b>Reservedel:</b>	Ja

## MÅLSKISSE

---

