



## FDV dokument 1530625

**Produkt:** AS1054 UPT stikk PH  
**El-nummer:** 1530625  
**Vareno:** EKO06764  
**EAN:** 7020160676412  
**Pakningsant.:** 5  
**Farge:** Polarhvit



### Produktbeskrivelse:

Sprutsikker jordet stikkontakt IP44 med barnevern og klapplokk.  
Tetningsklasse IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg og stikkontakt).  
Stikkkontaktsokkelen er plassert i et forhøyet trau, slik at eventuell vanninntrenging passerer under trauet og kommer ikke i kontakt med sokkelen.  
Utsparing for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54.  
Husk å åpne dreneringshull i underkant på kappen ved montering.  
OBS!!  
Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant.

### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01

---


**Tekniske spesifikasjoner:** Enkel IP44 stikkontakt påvegg.  
Med jord  
Barnevern.  
Farge: Polarhvit.  
16 A 250V.  
Kapslingsklasse: IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt)  
Halogenfri.  
Skruterminaler med heiseklemme.  
Montering: Påvegg  
Korrosjonsbeskyttet.

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.  
\* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm<sup>2</sup>. (Ihht NEK 502)  
\* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm<sup>2</sup>. (Ihht NEK 502)  
\* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)  
\* Entrådet (PR) og/eller flertrådet (PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).  
\* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm<sup>2</sup>.  
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.  
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)

---

#### Målskisse



#### Koblingskjema

#### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01