




## FDV dokument 1223718

**Produkt:** Brann S57/100 1.5 stender  
**EI-nummer:** 1223718  
**Vareno:** 4515  
**EAN:** 7020160451514  
**Pakningsant.:** 25  
**Farge:** Rød



**Produktbeskrivelse:** ELKO brannboks med stenderfeste. Godkjent for brannklassifiserte vegger EI30, EI60 og EI90. 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med sort pusselukk og propper.

NB : Hulltakning for veggboxen må ikke overstige diameter 74 mm og skal utføres med hullsag. Etterarbeider av boret hull er ikke tillatt. Sentrering av veggboxen i boret hull skal tilstrebes.

---

**Tekniske spesifikasjoner:** Boks for innfelling, Ø71mm, dybde 57mm, festeskruer 60mm cc.  
Materiale : halogenfri, flammehemmende plast.  
Glødetråd test > 850 °C  
Standard: CEE publikasjon 7 XIII. EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk). NEK 516:82.  
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO  
SINTEF godkjent boks for opprettholdelse av brannklassifiseringen av vegger iht. EN 1364-1:199  
For mer info, se "Godkjenningssdokumenter" under hvert produkt på [www.elko.no](http://www.elko.no)

---

Målskisse

Koblings skjema

### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01