




FDV dokumentasjon

	Kabelfordelingsskap , merking				
	Varetekst: All utvendig merking til kabelskap	ABB Art.Nr:	El.nr:		
Forvaltning	Kabelfordelingsskapene er produsert i samsvar med EN 60439-5 ed.1.1 (1998), Arctic Climate test ifølge EN60439-5 ed1.1 §8.2.92.2.[(1998)+REN blad 9111-9104				
Drift	Renhold	Ingen krav til periodisk renhold			
	Energiforbruk	Ikke relevant uten innmontert FastLine SLK distribusjonssystem			
	Henvisninger	Teknisk katalog: 70649-500-05.2009			
Vedlikehold	Rutiner	Inspeksjon hvert 5 år			
	Levetid	Avhengig av plassering og korrosjonsforhold på montasjestedet			
	Annet	Reservedeler / tilbehør kan skaffes.			
Generelt	 <p> KO/GKUF-350 KO/GKUF-500 KO/GKUF-700 KO/GKUF-900 KO/GKUF-1100 KO/GKUF KO/GKUF-700/310 </p>				
Produsent	Navn	Adresse	Tlf.	Faks	E-post
	ABB AS	Postboks 100 3701Skien	03500	35 58 28 00	kabelskap @no.abb.com