

FUGEMASSER				
Produkt	Beskrivelse	Renhold	Ettersyn/kontroll	Levetid
GRAFT IPT Fugemasse	Benyttes for å tette fuger og mindre åpninger i vegger og dekker. Kan benyttes i områder med svært høy fuktighet som i dusj etc. Kan også benyttes i fuger med mye bevegelse.	Krever ikke særskilt renhold. Vaskes sammen med omhyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner. Benytt gjerne en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe. Høytrykk og varmt vann/damp kan benyttes.	Alle fuger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per 5 år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av fugen. Åpninger, sprekker og hull rengjøres og deretter fylles med samme produkt.	Produsent garanterer minimum 25 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iflg. teknisk datablad samt at produktet står montert i ett miljø og mot overflater som det er beregnet for.
GRAFT MS Polymer	Benyttes for værbestandige fuger rundt vinduer og dører, innglassing, rundt sanitærinstallasjoner, liming av paneler, gulvlister, vinduer, terskler, isolasjon og isolasjonsmaterialer.	Fugene bør rengjøres regelmessig. I områder med svært høy fuktighet må renhold utføres regelmessig for å unngå soppdannelse. Benytt gjerne en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe minst en gang per år, men helst flere ganger i året avhengig av hva arealet brukes til. I områder for lagring av matvarer samt i sanitær-områder bør fugene desinfiseres.	Alle fuger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per 5 år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av fugen. Åpninger, sprekker og hull rengjøres og deretter fylles med samme produkt.	Produsent garanterer minimum 25 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iflg. teknisk datablad samt at produktet står montert i ett miljø og mot overflater som det er beregnet for.
GRAFT Akryl Fugemasse	Benyttes for å tette fuger og mindre åpninger i vegger og dekker. Bør ikke benyttes i områder med høy fuktighet eller i fuger med mye bevegelse.	Krever ikke særskilt renhold. Vaskes sammen med omhyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner. Benytt gjerne en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe. Ikke skrubbe fugen for hardt.	Alle fuger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per 5 år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av fugen. Åpninger, sprekker og hull rengjøres og deretter fylles med samme produkt.	Produsent garanterer minimum 30 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iflg. teknisk datablad samt at produktet står montert i ett miljø og mot overflater som det er beregnet for.
GRAFT Silikon Fugemasse	Benyttes for å tette fuger og mindre åpninger i vegger og dekker samt utendørs. Kan benyttes i områder med svært høy fuktighet som i dusj etc. Kan også benyttes i fuger med litt bevegelse.	Fugene bør rengjøres regelmessig. I områder med svært høy fuktighet må renhold utføres regelmessig for å unngå soppdannelse. Benytt gjerne en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe minst en gang per år, men helst flere ganger i året avhengig av hva arealet brukes til. Unngå hyppig vask med sure vaskemidler.	Alle fuger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per 5 år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av fugen. Åpninger, sprekker og hull rengjøres og deretter fylles med samme produkt.	Produsent garanterer minimum 25 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iflg. teknisk datablad samt at produktet står montert i ett miljø og mot overflater som det er beregnet for.

BRANNTETTING				
Produkt	Beskrivelse	Renhold	Ettersyn/kontroll	Levetid
GRAFT FR Akryl	Benyttes for å brannette fuger og mindre åpninger i vegger og dekker med eller uten tekniske gjennomføringer. Kun ment for innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet.	Krever ikke særskilt renhold. Vaskes sammen med omhyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner. Benytt en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe. Ikke bruk klor, whitespirit og løsemidler eller lignende.	Alle branntettinger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av tettingen. Inspiser spesielt åpninger eller hull i branntettingen da dette kan være livstruende. Åpninger og hull fylles helt fra begge sider av tettingen med samme produkt.	Produsent garanterer minimum 30 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iflg. montasje-anvisning.
GRAFT FR Grafitt	Som for GRAFT FR Akryl			
GRAFT IPT Fugemasse	Benyttes for å brannette fuger og mindre åpninger i vegger og dekker. Kan benyttes i områder med svært høy fuktighet som i dusj etc. Kan også benyttes i fuger med mye bevegelse.	Krever ikke særskilt renhold. Vaskes sammen med omhyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner. Benytt gjerne en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe. Høytrykk og varmt vann/damp kan benyttes.	Alle branntettinger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av tettingen. Inspiser spesielt åpninger eller hull i branntettingen da dette kan være livstruende. Åpninger og hull fylles helt fra begge sider av tettingen med samme produkt.	Produsent garanterer minimum 25 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iflg. montasje-anvisning.
GRAFT FR Tettingslist	Benyttes for å brannette rene fuger i vegger og dekker samt fuger rundt ventilasjonskanaler. Kun ment for innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet.	Produktets form gjør det uegnet for vask. Børst heller produktet rent for støv under vanlige rengjøringsrutiner.	Alle branntettinger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av tettingen. Inspiser spesielt åpninger eller hull i branntettingen da dette kan være livstruende. Ved skader fjernes tettingslisten og erstattes av GRAFT FR Akryl eller FR IPT.	Produsent garanterer minimum 30 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iflg. montasje-anvisning.
GRAFT FR Brannplate	Benyttes for å brannette større åpninger i vegger og dekker med eller uten tekniske gjennomføringer. Kun ment for innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet.	Krever ikke særskilt renhold. Vaskes sammen med omhyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner. Benytt en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe. Ikke bruk klor, whitespirit og løsemidler eller lignende.	Alle branntettinger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av tettingen. Inspiser spesielt åpninger eller hull i branntettingen da dette kan være livstruende. Mindre åpninger og hull fylles igjen fra begge sider med GRAFT FR Akryl. Ved store skader så bør spesialfirma kontaktes.	Produsent garanterer minimum 30 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iflg. montasje-anvisning.

Produkt	Beskrivelse	Renhold	Ettersyn/kontroll	Levetid
GRAFT EX Gipsmørtel	Samme som GRAFT FR Brannplate			
GRAFT FR Skum	Produktet skal tildekkes; FDV er ikke relevant			
GRAFT Trekker'n	Benyttes i eksisterende brannskiller og brukes for brannsikket å ettertrekke kabler og plastrør uten å måtte branntette for hver gang. Kun ment for innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet. Ved ettertrekking så fjern de sorte skumpluggene eller steinulldyttene på begge sider, trekk ferdig kabler og plastrør, og deretter sett skumpluggene eller steinulldytt tilbake på begge sider rundt gjennomføringene.	Krever ikke særskilt renhold. Vaskes sammen med omhyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner. Benytt gjerne en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe.	Alle branntettinger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av tettingen. Påse at trekkeren har innsatt en sort skumplugg i endekant på begge sider. Hvis pluggen mangler, så dytt steinull inn cirka 2-3 cm på begge sider. Påse at midten av trekkeren ikke er dekt med steinull eller plugg.	Produsent garanterer minimum 30 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iflg. montasje-anvisning.
GRAFT Rørmansjett	Benyttes for å branntette gjennomgående plastrør og kabelbunter i vegger og dekker. Kun ment for innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet.	Krever ikke særskilt renhold. Vaskes sammen med omhyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner. Benytt gjerne en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe.	Alle branntettinger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av tettingen. Inspiser at mansjetten er hel og intakt, samt at alle fester er skrudd til med skruer og har godt feste. Ved skader så skiftes mansjetten ut med samme type. I vegg skal det være montert en mansjett på begge sider, og i dekker skal det være montert en mansjett på undersiden. Eventuell åpning mellom gjennomføringene og veggen eller dekket skal være dyttet med steinull bak mansjetten.	Produsent garanterer minimum 30 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iflg. montasje-anvisning.
GRAFT Rørstruper	Produktet skal støpes inn; FDV er ikke relevant			